

## Сведения о результатах контрольных мероприятий за 2021 год

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
15.02.2021 – 18.02.2021	Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Смоленской области	<b>Выездная проверка</b> Контроль за исполнением Предписания № 85 об устранении выявленных нарушений от 09.11.2020 года Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Смоленской области	Нарушений не выявлено: Предписания № 85 об устранении выявленных нарушений от 09.11.2020 (срок исполнения до 25.12.2020) Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Смоленской области исполнено.	
23.03.2021 – 06.04.2021	Филиал № 7 Государственного Учреждения – Смоленского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации	<b>Выездная проверка</b> Проверка полноты и достоверности сведений, влияющих на право получения застрахованными лицами и исчисление размера в 2019 году соответствующего вида страхового обеспечения, иных выплат и расходов, предусмотренных частью 4 статьи 6 Федерального закона от	Настоящей проверкой нарушений не установлено	

		28.11.2018 №431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»		
05.05.2021 – 02.06.2021	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области	<b>Плановая выездная проверка</b> Проверка деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства. по выполнению		
11.05.2021 – 26.05.2021	Департамент Смоленской области по социальному развитию	<b>Плановая выездная проверка</b> Проверка соблюдения обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере социального обслуживания граждан.		
14.05.2021 – 31.05.2021	Главное управление МЧС России по Смоленской области Управление надзорной деятельности и профилактической работы Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Сафоновского и	<b>Плановая выездная проверка.</b> Проверка соблюдения организациями и гражданами требований пожарной безопасности, установленных	1. на первом этаже здания, на пути эвакуации через тамбур приемного отделения, установлена дверь, открывающаяся не по направлению выходы из здания; 2. в тамбуре приемного отделения, на пути эвакуации, размещена мебель, препятствующая безопасной	Срок устранения до 01.11.2021  Срок устранения до 01.11.2021

Холм-Жирковского районов	Законодательством РФ.	эвакуации.
		<p>3. запор двери эвакуационного выхода через приемное отделение не обеспечивает возможность свободного открывания двери изнутри без ключа;</p> <p>4. комната № 32 расположенная на первом этаже, не защищена соответствующей автоматической установкой пожарной сигнализации;</p> <p>5. запор двери эвакуационного выхода через хозблок не обеспечивает возможность ее свободного открывания изнутри без ключа.</p> <p>6. на дверях центральной лестничной клетки второго этажа отсутствует приспособление для самозакрывания;</p> <p>7. электропроводка, расположенная на втором этаже, не защищена соответствующей автоматической установкой пожарной сигнализации;</p> <p>8. комнаты для размещения пациентов №1,2,4, расположенные на втором этаже, не защищены соответствующей автоматической установкой пожарной сигнализации;</p> <p>9. отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных материалов покрытия полов путей эвакуации (линолеума) на третьем этаже здания;</p> <p>10. запор двери эвакуационного выхода</p>
		<p>Срок устранения до 01.11.2021</p>
		<p>Срок устранения до 01.11.2021</p>
		<p>Срок устранения до 01.11.2021</p>
		<p>Срок устранения до 01.11.2021</p>
		<p>Срок устранения до 01.11.2021</p>
		<p>Срок устранения до 01.11.2021</p>
		<p>Срок устранения до 01.11.2021</p>
		<p>Срок устранения до 01.11.2021</p>
		<p>Срок устранения до 01.11.2021</p>
		<p>Срок устранения до 01.11.2021</p>



			<p>кабинете заведующего складом, в кабинете физиотерапии на 1 этаже, в помещении сестринской на 2 этаже, в игровой комнате на 3 этаже.</p>	
<p>02.08.2021</p>	<p>Главное бюро медико-социальной экспертизы по Смоленской области Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации</p>	<p><b>Плановая выездная проверка.</b> Согласно плана устранения нарушений, выявленных контрольно-надзорными органами в ходе проверки деятельности психоневрологических интернатов субъектов Российской Федерации, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Г оликовой 17.10.2019 г. №9501п- П12</p>		